



一层照明插座平面图 1:100

序号	房间名称	房间参数			利用系数	照度	其他计算参数						计算结果			
		房间长 (m)	房间宽 (m)	面积 (m²)			灯具功率 (W)	光源数量 (个)	光源功率 (W)	光源数量 (个)	光源功率 (W)	光源功率 (W)	光源功率 (W)	光源功率 (W)	光源功率 (W)	光源功率 (W)
1	走廊	21.5	2.0	43	0.75	0.60	16W	1	16	1200	1200	TLD标准照	0.80	50.00	1.5	4
2	办公室	7.2	3.0	21.6	0.75	0.70	48W	2	48	2400	4800	TLD标准照	0.80	300.00	8.0	2
3	楼梯间	7.2	3.0	21.6	0.75	0.70	24W	1	24	2300	2300	TLD标准照	0.80	100.00	3.5	2
4	卫生间	1.0	3.0	3.0	0.75	0.60	5W	1	5	450	450	TLD标准照	0.80	75.00	2.0	1

项目负责人	叶成	永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006987 电话: 0740-5722802	
专业负责人	叶成		
审定	叶成	建设单位	江永县公路建设养护中心
审核	叶成	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程
校对	叶成	图 纸	一层照明插座平面图
设计	叶成	图 号	DS-07
		日 期	2025.01