




注: 1、除注明及柱边门外,门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详施,未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米,建筑面积为:374.08平方米。
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共3层,总建筑面积为1143.04平方米。
6、空调预留洞 KD1 预埋 $\phi 80$ PVC套管1%坡向外墙,中心距地2200mm。
7、图中“  ”表示消防救援口,消防救援口应满足《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第2.2.3条相关要求。
8、本层活动人数为50人,未滿100人按100人计算。按照《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第7.4.7条规范要求,计算本层疏散宽度: $100/100 \times 0.75 = 0.75$ 米,
设计首层疏散外门宽度为 $2.0 + 1.5 \times 2 = 5.0$ 米,满足规范要求。

项目负责人	朱明	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd</div> <div>证书编号: A230006667 电话: 0746-5722302</div>				
专业负责人	肖祥雄					
审 定	周国林		建设单位	江永县公路建设养护中心		
审 核	周国林		工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程		
校 对	程浩杰		图 纸	三层平面图	工程号	
设 计	周国林				阶 段	施工图
				图 别	建 筑	
				图 号	JS-12	
				日 期	2025. 01	