



防烟分区-3F-01 (走道)  
面积: 54.2m<sup>2</sup>; 长度: 28.8m; 宽度: 7.0m  
空间净高: 3.5m  
最小清晰高度: 2.2m  
储烟仓高度: 1.3m  
排烟窗(洞)底标高:  $\geq H + 2.2m$   
排烟窗面积:  $\geq 1.1m^2$  (两端均匀开启)  
开窗角:  $\geq 70^\circ$   
在距地1.4m处设置手动开启自然排烟窗装置。  
具体开窗详见建筑专业

三层通风防排烟平面图 1:100

项目负责人	陈明	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006887 电话: 0746-3722902				
专业负责人	曹凡文					
审 定	曹凡文	建设单位	江永县公路建设养护中心		工程号	
审 核	曹凡文	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目综合楼工程		阶 段	施工图
校 对	何德斌	图 纸	三层通风防排烟平面图		图 别	暖 通
设 计	冯志				图 号	NS-05
					日 期	2025.01