



1、室内装饰装修材料中有害物质含量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB 18580~GB18587、GB24410的要求;

2、无机非金属材料放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的要求。

3、结构用无机非金属材料的放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的要求。

6、本工程的建设主体不属于《建筑抗震设计规范》GB50011—2010(2016版)规定的特别不规则和严重不规则的建筑。

7、本工程抗震设防烈度为六度，应无大量脆性材料，并应符合地震工程结构性能化抗震设计的比例不应大于1%

8、规定，且应尽量避免使用脆性材料，并应符合每栋房屋于主体结构完工后的比例不应大于1%

9、本工程未采用国家和湖南省禁止和限制使用的建筑材料及制品，且不应出现国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

9、本工程选用的建筑材料符合下列规定:

1) 本工程生产地距施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于90%;

2) 本工程砂浆采用预拌砂浆，现浇混凝土采用预拌混凝土。

10、本工程使用可再生利用材料和可降解材料重量占建筑材料总重量的比例不应低于10%。

11、本工程、柱内受力普通钢筋采用不低于400MPa热轧带肋钢筋，使用不低于400MPa

12、本工程公共建筑的公共部位(包括楼梯间、电梯间、洗手间、大厅、中庭、货运通道、车库等)进行土建与装修一体化设计。

13、本工程混凝土强度等级不低于C30，钢筋等级不低于HRB400，钢筋等级不低于HRB400。

永州市永南建筑设计院有限公司  
Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd  
证书编号: A243006887 电话: 0746-5722902

建设单位: 江永县公路建设养护中心

工程名称: 江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程

图 纸: 结构设计说明二

工程号: 阶段: 施工图

图 别: 图 号: GS-02

日 期: 2025.1