


三层平面图

1:100

本层建筑面积：374.08平方米

- 注：1、除注明及柱边门外，门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结施，未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米，建筑面积为：374.08平方米。
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共3层，总建筑面积为1387.0平方米。
6、空调预留洞 KD1 预埋 $\phi 80$ PVC套管1%坡向外墙，中心距地2200mm。
7、图中“”表示消防接口，消防接口应满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第2.2.3条相关要求。
8、本层活动人数为50人，未满足100人按100人计算。按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.4.7条规范要求，计算本层疏散宽度： $100/100 \times 0.75 = 0.75$ 米，设计首层疏散外门宽度为 $2.0 + 1.5 \times 2 = 5.0$ 米，满足规范要求。

项目负责人	张明	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A213006687 电话: 0746-9722902			
专业负责人	黄建强				
审 定	周国平	建设单位	江永县公路建设养护中心	工程号	
审 核	周国平	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程	阶 段	施工图
校 对	彭清	图 纸	三层平面图	图 别	建 筑
设 计	周国平			图 号	JS-12
				日 期	2025.01