



一层给排水平面图

注：本项目轻便消防水龙水源接至接生活给水系统，轻便消防水龙从生活给水干管引出支管处需设压力型真空破坏器，轻便消防水龙是由消防接口、水带及水枪组成的一种小型简便的喷水灭火设备。详见标准《轻便消防水龙》GA 180—2016。轻便消防水龙箱做法详见15S202P51。箱体内存有30mDN25衬胶水带一条，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个，DN25快速接头一个，快速接口一个。

项目负责人	张明	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号：A243006687 电话：0746-5722902		
专业负责人	陈强			
审 定	杨文敏	建设单位	江永县公路建设养护中心	工程号
审 核	杨文敏	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程	阶 段 施工图
校 对	王健	图 纸	一层给排水平面图	图 别 给排水
设 计	周永强			图 号 SS-05
				日 期 2025.01